

HK.071.10.23.2016

Sokółka, 2016-09-22

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**


Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), art. 12, art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 16 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po przeanalizowaniu sprawozdań LPW.9051.1108.2016.5833.1409 i LM.9051.1637.2016.5828.1921 z dnia 05.09.2016 z badań wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci **wodociągu Stara Kamionka** w mieszkaniu prywatnym w Parczowcach nr 32

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce
stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.
Uzasadnienie

Na podstawie próbki wody pobranej w dniu 01.09.2016r. stwierdzono, że skład bakteriologiczny i fizykochemiczny wody w badanym zakresie monitoringu kontrolnego spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę łącznie ok. 4059 mieszkańców miejscowości jak Bilwinki, Bobrowniki, Bohoniki, Drahle, Gieniusze Igrły, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Kundzin, Lipina, Malawicze Górne, Malawicze Dolne, Maślanka, Nomiki, Nowa Moczalnia, Orłowicze, Pawełki, Planteczka, Podkamionka, Poniatowicze, Puciłki, Słojniki, Stara Kamionka, Stara Moczalnia, Straż, Szyszki, Wysokie Łaski, Wierzchłowce, Zadworzany, Zaśpicze, Zawistowszczyzna, Palestyna, Bilminy, Klimówka, Szymaki, Tolcze, Nowodziel, Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale-Kolonie, Kruglany, Łosośna Wielka produkując 241,3 m³ wody/d.

Ocenę niniejszą przekazuję się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE

Antoni Czaplejewicz

Otrzymują :

1. Pan Paweł Mikłasz – Wójt Kuźnicy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy ul. Plac 1000-lecia PP 1
3. a/a

*MK(monitoring kontrolny) – mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*